

令和6年3月15日

各位

見附市役所 総務課

建工第73号「田井小学校 花壇壁修繕 工事」に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	単価適用日をご教示ください。	本工事の積算は見積りにより実施しております。市が参考徴取した見積書受領日は、当該箇所が被災した1月1日以降で、入札日は当該見積の有効期間内となります。
2	人工及び機械運転の日数算出根拠をご教示ください。	設計書及び仕様書の内容に基づき必要な数量をご提示ください。
3	生コンクリートの設計表示名称(21-8-25(高炉)等)をご教示ください。	21-15-25(普通)でお願いいたします。
4	塗料の規格及び塗装回数(下塗り、中塗り、上塗り等)をご教示ください。	規格、塗装回数の指定はいたしません。野外において複数年維持できる仕上がりを条件とします。
5	鉄筋の種類(記号(SD295、SD345等)をご教示ください。	SD295でお願いいたします。
6	内訳書 名称について、「1材料費」「2施工費」とございますが、正しくは「1校舎表側」「2校舎裏側」ではないでしょうか。	お見込みのとおりです。

見附市役所 総務課管財係

TEL : 0258-62-1700

FAX : 0258-63-1006