


管理本館電気室CVCF装置単線結線図



正面図



側面図


FI-1	電源	充電	充電器故障	負荷MCCBトリップ	直流不足電圧	蓄電池温度上昇	予備
------	----	----	-------	------------	--------	---------	----

FI-2	インバータ故障	バイパス給電	予備
------	---------	--------	----


記号	名称
PB-1	押ボタンスイッチ (表示復帰)
-2	押ボタンスイッチ (ラツテリ)

略名称	蓄電池盤	充電器盤	インバータ盤
略記号		CVCF-1	

管理本館電気室CVCF装置外形図 (CVCF-1) S=1/20



中央監視操作室電源分電盤単線結線図



正面図

側面図

略名称	電源分電盤
略記号	DB-1

中央監視操作室電源分電盤外形図 (DB-1) S=1/10  
〈屋内壁掛形〉

注記

1. 寸法は参考寸法とする。
2. 印は、今回工事を示す。