

令和5年12月4日

各位

見附市役所 総務課

道メ工第2号「市道今町中央線（荒江8号線）橋梁修繕 工事」
に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	積算基準書の構造物取壊し工では、人力施工によるとりこわし作業（はつり作業も同様）に伴う破砕片の積込工法は、人力積込みとするとあります。このため、コンクリート殻の運搬が10t積級、機械積込で積算されていますが、不適合ではないでしょうか。	「機械積込」については、落札後に現場に適した積込み方法を選定し、設計変更の対象とします。
2	施工第0-0010号内訳書のコンクリートは、24-12-25（20）（高炉）W/C≤55%とありますが、設計図4/10は超速硬コンクリートとあります。どちらが正しいでしょうか。	設計図の「超速硬コンクリート」が正です。落札後に設計変更の対象とします。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006