

令和5年12月6日

各位

見附市役所 総務課

道メ工第2号「市道今町中央線（荒江8号線）橋梁修繕 工事」
に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	部分打換工（頂版）の範囲と舗装撤去・復旧範囲が一致していません。施工後、数量精査のうえ設計変更の対象と考えて良いのでしょうか。	落札後、現地精査のうえ施工範囲を決定します。設計変更の対象とします。
2	部分打換工（頂版）の型枠設置及びコンクリート打設の施工にあたり、支保工が必要となりますが、設計変更の対象と考えて良いのでしょうか。	落札後、現地精査のうえ支保工が必要か決定します。設計変更の対象とします。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006