

下水補工第9号 今町終末処理場 無停電電源装置更新 工事
特記仕様書

1. 本工事の施工範囲について

本工事は、今町終末処理場の電気室内に設置されている無停電電源装置について、鉛蓄電池54セルの入替を行うものである。

2. 既設品について

現在設置されている鉛蓄電池に関する情報は、以下のとおりである。

- (1) 蓄電池の形式：制御弁式据置鉛蓄電池
- (2) 組電池名称：SNSX-150（制御弁式据置鉛蓄電池）
- (3) 単電池名称：SNS-150
- (4) 製造年月：平成19年2月
- (5) 製造会社：(株) ジーエス・ユアササプライ
- (6) セル数：54セル
- (7) 組電池容量：150Ah（10時間率）
- (8) 質量：約810kg（付属品含む）
- (9) 寸法：総高さ354mm、箱高さ330mm、幅170mm、長さ106mm

3. 既設品の処分について

(1) 撤去した既設品は、広域認定制度（請負業者と広域認定業者との契約）により処分を行うことを想定している。

(2) 広域認定制度を利用しない場合については、産業廃棄物処分とし、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を発行すること。ただし、原則として設計変更の対象としない。

(3) 上記(1)・(2)によらない処分方法（買い取り、回収、マニフェストを発行しない処分等）は認めない。

4. 新設品について

(1) 既設品と同規格（長寿命型）の鉛蓄電池を新設することを想定している。

(2) 他メーカーの同等品設置については可とするが、蓄電池盤内部の設置スペースに限りがあり、機器が設置できない可能性がある。~~ことから、不可とする。~~新設品の選定にあたり、蓄電池盤及び盤内部の改造が必要となる場合は、受注者の責で実施するものとする。

5. その他

本仕様書に記載されている内容以外の事項が発生した場合は、発注者及び受注者が協議のうえ、対応を定める。

以 上