

令和5年12月26日

各位

見附市役所 総務課

建工第56号「普通河川大平川 河川改修（その1） 工事」
に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	コンクリート殻の処分費が m^3 当りで積算されていますが、単位体積質量を $2.5 \text{ t} / \text{m}^3$ で算出することで理解して良いのでしょうか。	ご認識の通り、鉄筋コンクリート廃材の殻処分費は単位体積質量 $2.5 \text{ t} / \text{m}^3$ で換算しています。
2	ポンプ運転が常時排水で積算されていますが、運転日数にコンクリートの養生期間及び不稼働日数が含まれていないのではないのでしょうか。	コンクリート養生期間及び不稼働日数のポンプ運転については、落札後に監督員と協議してください。設計変更の対象とします。

見附市役所 総務課管財係

TEL : 0258-62-1700

FAX : 0258-63-1006