

令和5年12月27日

各位

見附市役所 総務課

建工第45号「見附駅周辺整備（東口側連絡通路設置） 工事」
に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	A 建築工事－2 土工事の内訳で「発生土運搬」の項目はあるのですが、「発生土処分」の項目がありません、設計変更の対象と考えて良いでしょうか。	設計変更の対象とさせていただきます。
2	A 建築工事－2 土工事の内訳に「土工機械運搬（小規模土工）」の項目がありません、設計変更の対象と考えて良いでしょうか。	設計変更の対象とさせていただきます。
3	II 造成工事の土木設計書においての総括情報表が添付されていないため、開示をお願いします。	工事共通として、2-参考資料の次項よりご確認ください。
4	II 造成工事の土木設計書の施工第 0-0040 号内訳表、施工第 0-0042 号内訳表に係るプルボックスの材料単価は見積単価が採用されていますか、それとも物価資料から採用されていますでしょうか。	物価資料の材料単価を採用しています。
5	II 造成工事の土木設計書の施工第 0-0048 号内訳表に係る作業種別の内容は構内地中 125mm 以下、管規格の種別は FEP100mm で良いでしょうか、また条数の補正と付属品率についてご明示をお願いします。	作業種別内容については、お見込みのとおりです。 また条数補正は 1、付属品率は 0 で計上しています。
6	II 造成工事の土木設計書のケーブル配線工の施工第 0-0049 号内訳表、施	物価資料の材料単価を採用しており、本材料は一般的なものでありますの

	<p>工第 0-0051 号内訳表、施工第 0-0053 号内訳表、施工第 0-0055 号内訳表、施工第 0-0057 号内訳表に係るケーブル(管内)の各材料 EM-CET200、EM-CET14、EM-CE5.5-2C、EM-CE5.5-3C、EM-S-5C-FB は見積単価が採用されていますか。それとも物価資料から採用されていますか。もし物価資料採用なら詳細規格と資料元をご明示をお願いします。</p>	<p>で、詳細規格につきましては各メーカーのカタログよりご確認ください。</p>
7	<p>II 造成工事の土木設計書の施工第 0-0059 号内訳表の設計単価は材工共でしょうか。それとも材料費のみでしょうか。もし材料費のみであるとすれば施工費については設計変更の対象と考えて良いでしょうか。</p>	<p>施工 第 0-0059 号内訳表、埋設標識シート敷設については、材料費のみの計上となっておりますので、施工費については設計変更の対象とさせていただきます。</p>

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006