

見附市立病院
高圧受電設備機器・ケーブル 更新 工事
仕様書

1. 工事施設名 見附市立病院
2. 工 事 名 称 見附市立病院高圧受電設備機器・ケーブル 更新 工事
3. 施工所在地 見附市 学校町 2 丁目 地内
4. 工 期 令和 6 年 11 月 30 日 まで
5. 工 事 内 容 見附市立病院の高圧受変電設備・ケーブルの経年劣化による絶縁低下や、操作機構不良による遮断操作不能による電気事故を防止する為に実施する。
 - ①高圧受電設備（B3 盤）機器更新：市立病院
トランス（TR）、高圧交流負荷開閉器（LBS）、開閉器ヒューズ、切替器
 - ②高圧ケーブル更新（B1 盤-B3 盤）：市立病院
高圧ケーブル、端末処理材
 - ③高圧ケーブル更新（引込-受電盤管路新設）：市立病院
高圧ケーブル、端末処理材、電線管、ハンドホール、プルボックス
 - ④高圧 CV ケーブル他機器更新（その他）： 市立病院
仮設用発電機、仮設資材、仮設工事 等
6. 特 記 事 項
 - ①本工事の目的は、見附市立病院の、施設の安全性・利便性を向上させるものである。
 - ②工事実施にあたっては、実施日・工事内容について、施設管理者と事前協議を行うこと。
停電を伴う作業は、令和 6 年 10 月の土・日曜日及び祝日の内、計 3.0 日間以内（作業時間 10:30～16:30）実施することとする。