

令和6年6月18日

各位

見附市役所 総務課

建工第15号「名木野小学校 長寿命化改良 工事（校舎棟 建築）」に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

| No. | 質問事項                                                                                                                                                          | 回答                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 図面番号 KA-3、KA-11<br>KA-3 特記仕様書「20.ユニット及びその他工事」②「ブラインドボックス及びカーテンボックス」に「市販品（アルミニウム製 押出し型材）」の記載があり、KA-11 矩計図には「木製カーテンボックス」と記載されています。「木製カーテンボックス」が正との理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。              |
| 2   | 図面番号 KA-7<br>仮設渡り廊下外壁はメーカー仕様（同等品）でよろしいでしょうか。                                                                                                                  | 図面の内容の通りとし、同等品は不可とします。   |
| 3   | 図面番号 KS-12<br>仮設渡り廊下の平板載荷試験は 1ヶ所でよろしいでしょうか。                                                                                                                   | お見込みのとおりです。              |
| 4   | 図面番号 KA-15<br>家具図の仕様はあくまで参考とし、同等品でよろしいでしょうか。                                                                                                                  | お見込みのとおりです。              |
| 5   | 仮設校舎図面には黒板、掲示板の詳細図がありませんので、一般的な仕様との理解でよろしいでしょうか。                                                                                                              | お見込みのとおりです。              |
| 6   | 図面番号 KA-7<br>仮設渡り廊下の本体部材はレンタル品でよろしいでしょうか。                                                                                                                     | 図面の内容の通りとし、レンタル品は不可とします。 |

|   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p>図面番号 A-133</p> <p>仮設校舎西側の仮囲いの位置をレッカー車が設置できる範囲まで西側へ広げることは可能でしょうか。</p> | <p>体育授業や行事等において陸上競技用トラックが必要とされる期間において、その使用が制限される場合は原則として不可となりますが、夏休み等の長期休暇時、あるいは学校の授業、行事に影響の少ない一時的なものであれば調整の上、可能な場合もあると考えます。</p> <p>但し、本入札における積算についてはあくまでも図面内容を踏襲した上での検討をお願いいたします。</p> |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006