

令和6年8月6日

各位

見附市役所 総務課

下水補工第2号「貝喰川右岸排水区 476-2、476-3、477 雨水渠整備 工事」に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	単価コード F0051 について 高力ボルトの等級は、F10T と F8T の 何れを計上されているでしょうか。	F10T を計上しています。
2	施工第 0-0067 号及び第 0-0068 号に ついて 積算基準によれば、構造物とりこわし 工の人力施工によるとりこわし作業 に伴う破砕片の積込工法は、人力積込 みとするとありますが、殻運搬につ いては、ダンプトラック 10t 積級機械積 込で積算されており整合がとれてい ません。 また、ダンプトラック 10t の荷台に 人力で積み込むことは、物理的に困難 と考えられます。 つきましては、実情に即した積算に より、設計変更で対応することと理解 して良いでしょうか。	構造物とりこわし工及び殻運搬につ いては、設計変更の対象としますので 監督員と協議をお願いします。
3	施工第 0-0070 号について 材料費について、鉄筋コンクリート U 形 300A 300×240×600 が計上されてい ますが、平面図及び数量計算書より PU3-300A×2000 の誤りでないでし ょうか。	材料費は PU3-300A×2000 の誤りで す。積算は、鉄筋コンクリート U 形 300A 300 ×240×600 の単価で計算してくださ い。 契約後、変更設計の対象とします。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006