

発生汚泥量 計算書

管径	土砂堆積深さ (%)	閉塞断面積 ($\times 10^{-2}\text{m}^2$)
$\phi 500$	40	7.334

管延長 175.0m \times 閉塞断面積 $7.334 \times 10^{-2}\text{m}^2 = 12.8345\text{m}^3$

設計数量 12.8m³