

令和7年2月5日

各位

見附市役所 総務課

債務負担第5号「令和7年度 見附市公民館 定期清掃業務 委託（債務負担行為）」に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	中央公民館及び北谷公民館に貯水槽清掃の項目がありますが、各公民館の貯水槽の容量（受水槽、高架水槽別に）がどの位か教えてください。	中央公民館は屋外設置受水槽2槽式で有効容量 25.00 m ³ 、3階屋上設置高架水槽も2槽式で有効容量 6.00 m ³ です。 北谷公民館は屋外設置受水槽1槽式で有効容量 6.00 m ³ です。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006