

水道水の水質検査結果

採取場所：指出町 給水栓（嶺崎配水池系）

令和7年度

番号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	区分
健 康 に 関 す る 項 目	1 一般細菌	100集落数／m L以下	0	0	0	0	0	0	0	0					病原生物
	2 大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg／L以下		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満					
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg／L以下		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満					
	5 セレン及びその化合物	0.01mg／L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					
	6 鉛及びその化合物	0.01mg／L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg／L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					
	8 六価クロム及びその化合物	0.02mg／L以下		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg／L以下		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg／L以下		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／L以下		0.5		0.9		0.9		0.5					
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg／L以下		0.08未満		0.08		0.08未満		0.08未満					
	13 ほう素及びその化合物	1mg／L以下		0.04		0.06		0.07		0.03					
消毒副生成物	14 四塩化炭素	0.002mg／L以下		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満					一般有機物
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg／L以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／L以下		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満					
	17 ジクロロメタン	0.02mg／L以下		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満					
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg／L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					
	19 トリクロロエチレン	0.01mg／L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					
	20 ベンゼン	0.01mg／L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満					
	21 塩素酸	0.6mg／L以下		0.10		0.10	0.16	0.11		0.09					
	22 クロロ酢酸	0.02mg／L以下		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満					
	23 クロロホルム	0.06mg／L以下		0.009		0.012	0.015	0.016		0.013					
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg／L以下		0.008		0.006	0.008	0.005		0.004					
	25 ジプロモクロロメタン	0.1mg／L以下		0.002		0.004	0.006	0.006		0.002					
	26 臭素酸	0.01mg／L以下		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満					
	27 総トリハロメタン	0.1mg／L以下		0.017		0.024	0.032	0.032		0.022					
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg／L以下		0.007		0.007	0.007	0.007		0.011					
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg／L以下		0.006		0.008	0.011	0.010		0.007					
	30 プロモホルム	0.09mg／L以下		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満					
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg／L以下		0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満					

水道水の水質検査結果

採取場所：指出町 給水栓（嶺崎配水池系）

令和7年度

番号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	区分
水道水が有すべき性状に関する項目	32 垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満					着色
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02		0.02		0.02未満					
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満		0.03未満		0.03未満		0.03未満					
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満					
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8		12		15		10					味
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満					着色
水道水が有すべき性状に関する項目	38 塩化物イオン	200mg/L以下	8	10	13	16	21	21	18	12					味
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		24		40		44		27					
	40 蒸発残留物	500mg/L以下		69		100		120		72					
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満					発泡
	42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満					カビ臭						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満					
水道水が有すべき性状に関する項目	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.003		0.002未満		0.002未満		0.002未満					発泡
	45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満					臭気
	46 有機物（全有機炭素（T O C）の量）	3mg/L以下	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6					味
	47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	7.7	7.7	7.5					基礎的性状
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
水道水が有すべき性状に関する項目	51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	52 残留塩素	0.1mg/L以上	0.50	0.45	0.55	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40					衛生
水道水が有すべき性状に関する項目	53 水温	—	13.2	18.0	19.2	25.0	31.0	28.5	24.7	22.2					