

番号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	区分
健康に関する項目	1 一般細菌	100集落数／m L以下	0	0	0	0									病原生物
	2 大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									
	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg／L以下	-	0.0003未満	-	-									金属類
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg／L以下	-	0.00005未満	-	-									
	5 セレン及びその化合物	0.01mg／L以下	-	0.001未満	-	-									
	6 鉛及びその化合物	0.01mg／L以下	-	0.001未満	-	-									
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg／L以下	-	0.001未満	-	-									
	8 六価クロム及びその化合物	0.02mg／L以下	-	0.002未満	-	-									無機物
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg／L以下	-	0.004未満	-	-									
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg／L以下	-	0.001未満	-	-									
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／L以下	-	0.7	-	-									
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg／L以下	-	0.09	-	-									
	13 ほう素及びその化合物	1mg／L以下	-	0.06	-	-									一般有機物
	14 四塩化炭素	0.002mg／L以下	-	0.0002未満	-	-									
	15 1,4－ジオキサン	0.05mg／L以下	-	0.005未満	-	-									
	16 シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg／L以下	-	0.004未満	-	-									
	17 ジクロロメタン	0.02mg／L以下	-	0.002未満	-	-									
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg／L以下	-	0.001未満	-	-									
	19 トリクロロエチレン	0.01mg／L以下	-	0.001未満	-	-									
	20 PFOS及びPFOA	0.00005mg／L以下	-	0.000005未満	-	-									
	21 ベンゼン	0.01mg／L以下	-	0.001未満	-	-									
	22 塩素酸	0.6mg／L以下	-	0.07	-	0.07									消毒副生成物
	23 クロロ酢酸	0.02mg／L以下	-	0.002未満	-	0.002未満									
	24 クロロホルム	0.06mg／L以下	-	0.009	-	0.014									
	25 ジクロロ酢酸	0.03mg／L以下	-	0.005	-	0.004									
	26 ジブロモクロロメタン	0.1mg／L以下	-	0.003	-	0.003									
	27 臭素酸	0.01mg／L以下	-	0.001未満	-	0.001未満									
	28 総トリハロメタン	0.1mg／L以下	-	0.018	-	0.024									
	29 トリクロロ酢酸	0.03mg／L以下	-	0.005	-	0.008									
	30 ブロモジクロロメタン	0.03mg／L以下	-	0.006	-	0.007									
	31 ブロモホルム	0.09mg／L以下	-	0.001未満	-	0.001未満									
	32 ホルムアルデヒド	0.08mg／L以下	-	0.008未満	-	0.008未満									

番号	項目	基準値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	区分
水道水が有すべき性状に関する項目	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg／L以下	-	0.01未満	-	-									着色
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg／L以下	-	0.02未満	-	-									
	35 鉄及びその化合物	0.3mg／L以下	-	0.03未満	-	-									
	36 銅及びその化合物	1.0mg／L以下	-	0.01未満	-	-									
	37 ナトリウム及びその化合物	200mg／L以下	-	11	-	-									味
	38 マンガン及びその化合物	0.05mg／L以下	-	0.005未満	-	-									着色
	39 塩化物イオン	200mg／L以下	9	14	15	14									味
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg／L以下	-	33	-	-									
	41 蒸発残留物	500mg／L以下	-	80	-	-									
	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg／L以下	-	0.02未満	-	-									発泡
	43 ジェオスミン	0.00001mg／L以下	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									カビ臭
	44 2－メチルイソボルネオール	0.00001mg／L以下	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
	45 非イオン界面活性剤	0.02mg／L以下	-	0.002未満	-	-									発泡
	46 フェノール類	0.005mg／L以下	-	0.0005未満	-	-									臭気
	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg／L以下	0.5	0.5	0.6	0.6									味
	48 p H値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.4									基礎的性状
	49 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
	52 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	残留塩素	0.1mg／L以上	0.30	0.35	0.30	0.50									衛生
	水温	—	11.9	20.0	21.1	23.5									