水道水の水質検査結果

採取場所：青木浄水場　出口

令和8年度

番号		項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	区分
健康に関する項目	1	一般細菌	100集落数／ｍＬ以下	0	0	0	0	0	0							病原生物
	2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg／Ｌ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満							金属類
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg／Ｌ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	8	六価クロム及びその化合物	0.02mg／Ｌ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg／Ｌ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							無機物
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／Ｌ以下	0.2	0.7	0.8	1.0	0.2	0.9							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg／Ｌ以下	0.08未満	0.09	0.09	0.11	0.08未満	0.08							
	13	ほう素及びその化合物	1mg／Ｌ以下	0.02未満	0.07	0.07	0.06	0.02未満	0.06							
	14	四塩化炭素	0.002mg／Ｌ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満							一般有機物
	15	1.4－ジオキサン	0.05mg／Ｌ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							
	16	シス－1.2－ジクロロエチレン及びトランス－1.2－ジクロロエチレン	0.04mg／Ｌ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
	17	ジクロロメタン	0.02mg／Ｌ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg／Ｌ以下	－	－	－	－	－	－							
	21	ベンゼン	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	22	塩素酸	0.6mg／Ｌ以下	0.06未満	0.07	0.07	0.06	0.12	0.11							消毒副生成物
	23	クロロ酢酸	0.02mg／Ｌ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							
	24	クロロホルム	0.06mg／Ｌ以下	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.007							
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg／Ｌ以下	0.006	0.004	0.005	0.003未満	0.003	0.003未満							
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg／Ｌ以下	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002							
	27	臭素酸	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	28	総トリハロメタン	0.1mg／Ｌ以下	0.011	0.011	0.012	0.014	0.017	0.014							
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg／Ｌ以下	0.005	0.003未満	0.004	0.005	0.005	0.005							
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg／Ｌ以下	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005							
	31	ブロモホルム	0.09mg／Ｌ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg／Ｌ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満							

見附市上下水道局

水道水の水質検査結果

採取場所：青木浄水場　出口

令和8年度

番号		項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	区分
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg／Ｌ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							着色
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg／Ｌ以下	0.02未満	0.03	0.02	0.04	0.02未満	0.03							
	35	鉄及びその化合物	0.3mg／Ｌ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							
	36	銅及びその化合物	1.0mg／Ｌ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg／Ｌ以下	8	11	12	11	13	13							味
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg／Ｌ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							着色
	39	塩化物イオン	200mg／Ｌ以下	9	15	15	13	15	16							味
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg／Ｌ以下	17	35	34	41	24	41							
	41	蒸発残留物	500mg／Ｌ以下	52	85	91	98	81	110							
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg／Ｌ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							発泡
	43	ジェオスミン	0.00001mg／Ｌ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							カビ臭
	44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg／Ｌ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001							
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg／Ｌ以下	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002							発泡
	46	フェノール類	0.005mg／Ｌ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満							臭気
	47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg／Ｌ以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6							味
	48	ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3							基礎的性状
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51	色度	５度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
	52	濁度	２度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
		残留塩素	0.1mg／Ｌ以上	0.60	0.60	0.80	0.80	0.90	0.80							衛生
		水温	―	9.3	19.1	18.8	21.6	23.1	22.1							

見附市上下水道局