水道水の水質検査結果

採取場所：杉澤町　給水栓（観音坂配水池系）

令和8年度

番号		項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	区分
健康に関する項目	1	一般細菌	100集落数／ｍＬ以下	0	0	0	0	0	0							病原生物
	2	大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg／Ｌ以下	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－							金属類
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg／Ｌ以下	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－							
	5	セレン及びその化合物	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－							
	6	鉛及びその化合物	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－							
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－							
	8	六価クロム及びその化合物	0.02mg／Ｌ以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－							
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg／Ｌ以下	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－							無機物
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－							
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／Ｌ以下	0.2	－	－	1.0	－	－							
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg／Ｌ以下	0.08未満	－	－	0.09	－	－							
	13	ほう素及びその化合物	1mg／Ｌ以下	0.02未満	－	－	0.06	－	－							
	14	四塩化炭素	0.002mg／Ｌ以下	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－							一般有機物
	15	1.4－ジオキサン	0.05mg／Ｌ以下	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－							
	16	シス－1.2－ジクロロエチレン及びトランス－1.2－ジクロロエチレン	0.04mg／Ｌ以下	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－							
	17	ジクロロメタン	0.02mg／Ｌ以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－							
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－							
	19	トリクロロエチレン	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－							
	20	PFOS及びPFOA	0.00005mg／Ｌ以下	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－	－							
	21	ベンゼン	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－							
	22	塩素酸	0.6mg／Ｌ以下	0.06未満	－	－	0.08	0.12	0.12							消毒副生成物
	23	クロロ酢酸	0.02mg／Ｌ以下	0.002未満	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満							
	24	クロロホルム	0.06mg／Ｌ以下	0.008	－	－	0.016	0.020	0.015							
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg／Ｌ以下	0.007	－	－	0.005	0.003	0.004							
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg／Ｌ以下	0.003	－	－	0.003	0.004	0.004							
	27	臭素酸	0.01mg／Ｌ以下	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	28	総トリハロメタン	0.1mg／Ｌ以下	0.018	－	－	0.027	0.034	0.028							
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg／Ｌ以下	0.007	－	－	0.010	0.011	0.009							
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg／Ｌ以下	0.007	－	－	0.008	0.010	0.009							
	31	ブロモホルム	0.09mg／Ｌ以下	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg／Ｌ以下	0.008未満	－	－	0.008未満	0.008未満	0.008未満							

見附市上下水道局

水道水の水質検査結果

採取場所：杉澤町　給水栓（観音坂配水池系）

令和8年度

番号		項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	区分
水道水が有すべき性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg／Ｌ以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－							着色
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg／Ｌ以下	0.02未満	－	－	0.02	－	－							
	35	鉄及びその化合物	0.3mg／Ｌ以下	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－							
	36	銅及びその化合物	1.0mg／Ｌ以下	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－							
	37	ナトリウム及びその化合物	200mg／Ｌ以下	7	－	－	12	－	－							味
	38	マンガン及びその化合物	0.05mg／Ｌ以下	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－							着色
	39	塩化物イオン	200mg／Ｌ以下	9	14	15	14	15	16							味
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg／Ｌ以下	17	－	－	38	－	－							
	41	蒸発残留物	500mg／Ｌ以下	47	－	－	100	－	－							
	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg／Ｌ以下	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－							発泡
	43	ジェオスミン	0.00001mg／Ｌ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							カビ臭
	44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg／Ｌ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001							
	45	非イオン界面活性剤	0.02mg／Ｌ以下	0.003	－	－	0.002未満	－	－							発泡
	46	フェノール類	0.005mg／Ｌ以下	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－							臭気
	47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg／Ｌ以下	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6							味
	48	ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5							基礎的性状
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51	色度	５度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
	52	濁度	２度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
		残留塩素	0.1mg／Ｌ以上	0.35	0.35	0.30	0.40	0.40	0.50							衛生
		水温	―	11.5	20.1	21.2	23.5	26.0	26.0							

見附市上下水道局