

出来ばえ工事目次

	ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目
出来ばえ工事 (1)	別紙 ー3 ②⑦	コンクリート構造物 砂防構造物工事 トンネル工事	出来ばえ工事 (2)	別紙 ー3 ②⑧	鋼橋工事	出来ばえ工事 (3)	別紙 ー3 ②⑨	公園・植栽工事	出来ばえ工事 (4)	別紙 ー3 ③⑩	道路工事 歩道工事
	別紙 ー3 ②⑦	コンクリート二次製品 構造物工事 (管水路工事も含む)		別紙 ー3 ②⑧	砂防工事（かご工事・ 集水井戸工事・抑止杭 工事・排水路工事・水 抜きボーリング工事 等）		別紙 ー3 ②⑨	砂防工事（落石・雪崩 柵（網）） 防護柵（網）工事 維持修繕工事（柵修 繕）		別紙 ー3 ③⑩	消雪工事
	別紙 ー3 ②⑦	土工事 (盛土・築堤工事等)		別紙 ー3 ②⑧	舗装工事 (橋面舗装も含む)		別紙 ー3 ②⑨	標識工事 (視線誘導標・照明灯 も含む)		別紙 ー3 ③⑩	下水道工事
	別紙 ー3 ②⑦	補強盛土工事		別紙 ー3 ②⑧	法面工事 (アンカー工を含む)		別紙 ー3 ②⑨	区画線工事		別紙 ー3 ③⑩	維持管理工事 (河川の河床整形等)
	別紙 ー3 ②⑦	切土工事		別紙 ー3 ②⑧	基礎工事 (地盤改良等を含む)		別紙 ー3 ②⑨	維持修繕工事 (道路維持工事・舗装 道補修工事等)		別紙 ー3 ③⑩	上水道工事
	別紙 ー3 ②⑦	護岸・根固・水制工事		別紙 ー3 ②⑧	コンクリート橋工事					別紙 ー3 ③⑩	上記以外の工事又は 合併工事
				別紙 ー3 ②⑧	塗装工事 (工場塗装を除く)						

（出来ばえの評定に際し）

各工事の出来ばえ評定項目は、似かよった項目であることから、多工事の場合でも、主たる工事で評定します。

また、評価項目から該当外として削除する場合は、評価基準をおとして評価します。

完成時に出来ばえの確認できないものは、C評価とする。

（例：旧橋撤去工、構造物取壊し、浚渫、地盤改良等）

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

〔記入方法〕該当する項目の・に○マークを記入する。

(検 査 職 員)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ	・ 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		・ 他の事項に該当しない。	・ 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
Ⅲ 出 来 ば え	コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 トンネル工事	・ コンクリート構造物の肌が良い。 ・ コンクリート構造物の通りが良い。 ・ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ クラックがない。 ・ 漏水がない。 ・ 全体的な美観が良い。		※該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
	コンクリート二次製品構造物工事（管水路工事も含む）	・ 構造物の通りがよい。 ・ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ クラックがない。 ・ 漏水がない。 ・ 全体的な美観が良い。 ・ 小構造物にも細心の注意が払われている。 ・ 材料の連結、かみ合わせがよい。		※該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
	土工事 （盛土・築堤工事等）	・ 仕上げが良い。 ・ 通りが良い。 ・ 端部処理が良い。 ・ 構造物へのすりつけ等が良い。 ・ 全体的な美観が良い。		※該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
	補強盛土工	・ 壁面材の割れ、カケがない。 ・ 基礎上面の平坦性が良い。 ・ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ 壁面材の目違い、段差が少ない。 ・ 構造物の通りが良い。 ・ 全体的な美観が良い。		※該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
	切土工事	・ 規定された勾配が確保されている。 ・ 法面の浮き石除去等、表面が適切に施工されている。 ・ 法面勾配の変化部には干渉部等を設 関係構造物との取り合いが適切に行われている。 ・ 施工面の木根等が確実に施工されている。 ・ 施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。 ・ 関係構造物との取り合いが適切に行われている。 ・ 残土等は適切に処理されている。		※該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
	護岸・根固・水制工事	・ 通りが良い。 ・ 材料のかみ合わせがよい、またはクラックがない。 ・ 天端、端部の仕上げがよい。 ・ 既設構造物とのすりつけがよい。 ・ 隔壁、土台など細部に亘って丁寧な仕上げである。 ・ 全体的な美観が良い。		※該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

〔記入方法〕該当する項目の・に○マークを記入する。

(検 査 職 員)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ	・ 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		・ 他の事項に該当しない。	・ 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
Ⅲ 出 来 ば え	鋼橋工事	・ 表面に補修箇所がない。 ・ 部材表面に傷、錆がない。 ・ 溶接に均一性がある。 ・ 塗装に均一性がある。 ・ 全体的な美観が良い。		※該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d	
	砂防工事（かご工事・集水井戸工事・抑止杭工事・排水路工事・水抜きボーリング工事等）	・ 地山との取り合いが良い。 ・ 天端仕上げ、端部仕上げが良い。 ・ 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかえる。 ・ 全体的な美観が良い。		※該当3項目以上…………… a 該当2項目以上…………… b 該当1項目以上…………… c 該当項目なし…………… d	
	舗装工事（橋面舗装も含む）	・ 舗装の平坦性が良い。 ・ 構造物の通りが良い。 ・ 端部処理が良い。 ・ 構造物へのすりつけ等が良い。 ・ 雨水処理がよい ・ 全体的な美観が良い。		※該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d	
	法面工事（アンカー工も含む）	・ 構造物の通りが良い。 ・ 植生、吹付け等の状況が均一である。 ・ 端部処理がよい。 ・ 全体的な美観が良い。 ・ アンカーの方向が良い。 ・ アンカーとプレートに隙間がない。 ・ 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかえる。		※該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
	基礎工事（地盤改良等を含む）	・ 土工関係の仕上げがよい。 ・ 通りが良い。 ・ 天端仕上げ、端部仕上げが良い ・ 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかえる。		※該当3項目以上…………… a 該当2項目以上…………… b 該当1項目以上…………… c 該当項目なし…………… d	
	コンクリート橋工事	・ コンクリート構造物の肌が良い。 ・ コンクリート構造物の通りが良い。 ・ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ 支承部の仕上げが良い。 ・ クラックがない。 ・ 漏水がない。 ・ 全体的な美観が良い。		※該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d	
	塗装工事（工場塗装は除く）	・ 塗装の均一性が良い。 ・ 細部まできめ細かな施工がされている。 ・ 補修箇所がない。 ・ 全体的な美観が良い。		※該当3項目以上…………… a 該当2項目以上…………… b 該当1項目以上…………… c	

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の・に○マークを記入する。 (検 査 職 員)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	
3. 出来形及び 出来ばえ Ⅲ 出 来 ば え	Ⅲ. 出来ばえ	・ 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		・ 他の事項に該当しない。	・ 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。	
	公園・植栽工事	・ 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 ・ 支柱の取り付けが堅固である。 ・ 樹木の活着状況が良い ・ 通りがよい。 ・ 既設構造物とのすりつけが良い。 ・ きめ細かな施工がなされている。 ・ 全体的な美観が良い。				※該当6項目以上…………… a 該当5項目以上…………… b 該当4項目以上…………… c 該当3項目以下…………… d
	砂防工事（捨石、雪崩柵（網））工事 防雪柵（網）工事 維持修繕工事（柵修繕）	・ 通りがよい。 ・ 端部処理が良い。 ・ 部材表面に傷、錆がない。 ・ 既設構造物とのすりつけが良い。 ・ きめ細かな施工がなされている。 ・ 全体的な美観が良い。				※該当5項目以上…………… a 該当4項目以上…………… b 該当3項目以上…………… c 該当2項目以下…………… d
	標識工事（視線誘導標・照	・ 設備位置に配慮がある。 ・ 標識の向き、角度、支柱の通りがよい。 ・ 標識板、支柱に変色がない。 ・ 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。 ・ 全体的な美観が良い。				※該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d
	区画線工事	・ 塗料の塗布が均一である。 ・ 視認性がよい。 ・ 接着状態がよい。 ・ 施工前の清掃が入念に実施されている。 ・ 全体的な美観が良い。				※該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d
	維持修繕工事（道路維持工事・舗装修繕工事等	・ 小構造物にも細心の注意が払われている。 ・ きめ細かな施工がなされいる。 ・ 既設構造物とのすりつけが良い。 ・ 全体的な美観が良い。 ・ 水溜まりが生じていない。				※該当4項目以上…………… a 該当3項目以上…………… b 該当2項目以上…………… c 該当1項目以下…………… d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

〔記入方法〕該当する項目の・に○マークを記入する。（ 検 査 職 員 ）

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅲ. 出来ばえ	・ 仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い。		・ 他の事項に該当しない。	・ 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
Ⅲ 出 来 ば え	道路工事・歩道工事	・ 小構造物にも細心の注意が払われている。 ・ 仕上げが良い。 ・ 通りがよい。 ・ 端部処理が良い。 ・ 既設構造物へのすりつけ等が良い。 ・ 全体的な美観が良い。		※該当5項目以上………… a 該当4項目以上………… b 該当3項目以上………… c 該当2項目以下………… d	
	消雪工事	・ 仕上げが良い。 ・ 通りが良い。 ・ 端部処理が良い。 ・ 既設構造物とのすりつけが良い。 ・ 全体的な美観が良い。 ・ 均等に水がまわる。 ・ 使用者に対する安全及び環境の配慮が適切である。 ・ 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。		※該当7項目以上………… a 該当6項目以上………… b 該当5項目以上………… c 該当4項目以下………… d	
	下水道工事	・ 通りが良い。 ・ 漏水がない。 ・ クラックがない。 ・ マンホールのインバートの仕上げが良い。 ・ マンホール天端と路面のすりつけが良い。 ・ 埋戻し後の路面復旧の状態がよい。 ・ 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ・ 端部処理が良い。		※該当7項目以上………… a 該当6項目以上………… b 該当5項目以上………… c 該当4項目以下………… d	
	維持修繕工事 （河川の河床整形等）	・ 小構造物にも細心の注意が払われている。 ・ きめ細かな施工がなされいる。 ・ 既設構造物とのすりつけが良い。 ・ 全体的な美観が良い。 ・ 水溜まりが生じていない。		※該当4項目以上………… a 該当3項目以上………… b 該当2項目以上………… c 該当1項目以下………… d	
	上水道工事	・ 通りが良い。 ・ 埋め戻し後の路面復旧の状態が良い。 ・ 端部処理が良い。 ・ 全体的な美観が良い		※該当3項目以上………… a 該当2項目以上………… b 該当1項目以上………… c 該当なし………… d	
	上記以外の工事又は 合併工事	・ 考查項目記述（ ・ 考查項目記述（ ・ 考查項目記述（ ・ 考查項目記述（ ・ 考查項目記述（ ・ 考查項目記述（		） ） ） ） ） ）	※該当4項目以上………… a 該当3項目以上………… b 該当2項目以上………… c 該当1項目以下………… d
※該当工種からの考查事項で考查し、最大考查項目は5項目とする。					