

令和5年4月11日

各位

見附市役所 総務課

建工第1号「高機能消防指令センター 気象観測装置改修業務」に係る質問の回答
について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	仕様書6（1）及び7について、本件の気象観測装置は既設の指令台の一部であり、当該指定台内の多数の装置と連動することにより、はじめてシステム全体として機能しますので、このことを担保する必要があると拝察します。 本工事の受注者の責任において、既設の指令台を含む試験調整を実施したうえ、システム全体として動作保証する、という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006