

令和5年5月16日

各位

見附市役所 総務課

建工第4号「見附駅周辺整備（東口駅前広場造成） 工事」に係る
質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	内訳書 S-11 鋼管杭の仕様について「 $\phi 355.6 \times 10.3$ （板厚）」と記載されていますが、「G-ECS PILE 工法」の規格では「 $\phi 355.6 \times 9.5$ （板厚）」になります。杭の板厚は【9.5mm】で考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	施工第55号内訳表 有筋コンクリート殻構造物とりこわし運搬・処分の構造物区分が無筋構造物となっていますが無筋構造物で積算すればよろしいでしょうか。 また落札決定後、有筋構造物に変更できますでしょうか。	お見込みのとおり、有筋コンクリート殻構造物とりこわし運搬・処分における構造物区分に誤りがありました。無筋構造物として積算をお願いします。なお、落札者決定後において変更設計の対象とさせていただきます。

見附市役所 総務課管財係

TEL : 0258-62-1700

FAX : 0258-63-1006