

令和5年5月24日

各位

見附市役所 総務課

建工第4号「見附駅周辺整備（東口駅前広場造成） 工事」に係る
質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	内訳書 A-06(B 部詳細) 設計図 A06 の B 部詳細図で、H=477 の st パネルの厚みが【3.2mm】とあ りますが、内訳書では厚みは【2.3mm】 とあります。内訳書の【2.3mm】を「正」 と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006