

令和5年5月25日

各位

見附市役所 総務課

建工第4号「見附駅周辺整備（東口駅前広場造成） 工事」に係る
質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	内訳書 A-05 A-06 金属製建具工事の鋼製トップライト の寸法ですが、内訳書では【16200× 3500】とありますが、設計図では 【16200×2000 以下（ガラス寸法）】 とあります。【16200×2000】を「正」 と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006