

令和5年6月8日

各 位

見附市役所 総務課

下水補工第15号「今町第1処理分区 819、820 下水道新設 工事」に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	施工第0－0071号内訳表の圧入機損料 揺動〔呼び径 1500~2000〕に対応した機関出力30kw に対する機械が存在しません。42kw ではないでしょうか。もしそでなければ機械損料の資料元と想定されている圧入機損料の名称・規格・機械重量についてご明示をお願いします。	機械出力に関しましては、条件の誤りです。 機械損料は42kw で施工内訳表のとおり見積してください。 契約後、設計変更の対象とします。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006