

表
算
計
量
数

内 訳 B1.地中熱交換井工

[illegible]

数量計算表

内 訳 B2.ヒートパイプ工

No.	工 種	名 称	規 格・名 称	計 算	単 位	数 量		摘 要
						当初	変更	
B2	ヒートパイプ工							
		[材料]						
		コルゲート型ヒートパイプ	φ 26.5(SUS304)PEシース付 L=23.1m	3*28	本	84.0		
		硅砂	5号	$0.1053 \times 0.1053 \times \pi / 4 \times 574 - 0.0285 \times 0.0285 \times \pi / 4 \times 1680$	m ³	3.9		(参考) 10.0t
		バー型スパーサー	プレート付全防錆 H70mm L900	50.4×2	個	100.0		
		溶接金網	D-6 150×150	50.4	m ²	50.4		
		[据付]						
		ヒートパイプ挿入	φ 26.5(SUS304)PEシース付	1680	m	1680.0		
		ヒートパイプ放熱部据付	φ 26.5(SUS304) ピッチ200mm		m ²	50.4		
		硅砂充填	5号		m ³	3.9		
		バー型スパーサー	プレート付全防錆 H70mm L900		m ²	50.4		
		溶接金網	D-6 150×150		m ²	50.4		