

令和5年7月24日

各位

見附市役所 総務課

通緊工第2号「市道今町田井線（上新田工区） 歩道新設（その5） 工事」に係
る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	車道（本線）よりも、歩道の等値換算厚（TA）が大幅に高い値となりますが、問題ないでしょうか。	歩道（一般部）の舗装構成は、「舗装マニュアル（新潟県）」に基づき設定しております。歩道（車両乗入部）の舗装構成については、「道路工事施行承認に係る承認基準」に基づき、設定した乗入車両に応じて、1種の箇所と3種の箇所を設けております。
2	消雪パイプの管径表示板ステンレス製4個は物価資料の2誌平均が採用されていますか、 また物価資料で記載されている材料・規格名、頁箇所についてご明示願います。	表記の誤りであり、見積による単価を採用しております。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006