

令和5年8月21日

各位

見附市役所 総務課

通繋工第3号「市道本所学校町線 道路改良 工事」に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	掘削土及び床掘り土の土質分類をご教示ください。	土質分類については土砂（砂質土）を想定しています。
2	自由勾配側溝に使用するコンクリートについて、基礎コンクリート及び底部コンクリートのセメントの種類並びに水セメント比をご教示ください。	自由勾配側溝に使用する基礎コンクリート及び底部コンクリートのセメントの種類は、高炉セメントB種、水セメント比は60%以下としています。 (規格：18-8-25(20)高炉 W/C \leq 60%)

見附市役所 総務課管財係

TEL：0258-62-1700

FAX：0258-63-1006