

令和5年8月29日

各位

見附市役所 総務課

下水単工第22号「双葉処理分区 汚水桝その22 下水道新設 工事」に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	取付管（推進）について、鋼製さや管を撤去しない設計となっておりますが、鋼製さや管材料費が計上されておられません。施工上、鋼製さや管を撤去する施工方法が適当かと思われますが、ご見解をご教示お願い致します。	鋼製さや管については、撤去する施工方法で考えています。 なお、鋼管撤去工につきましては、計上漏れでしたので、契約後、監督員と協議の上、設計変更の対象とします。

見附市役所 総務課管財係

TEL : 0258-62-1700

FAX : 0258-63-1006