

品 第 3 2 号

消防用ホース 仕様書

見附市消防本部

消防用ホース仕様書

見附市消防本部

第1 総 則

1 目 的

この仕様書は、結合金具付消防用ホース（以下「ホース」という。）について定める。

2 適合法令等

ホースは、次に掲げる省令に適合するもので、消防法第21条の2の規定に定める検定に合格したものとする。

- (1) 消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成25年3月27日・総務省令第22号）
- (2) 消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成25年3月27日・総務省令第23号）

第2 仕 様

1 ホース種別

呼 称	長 さ	使 用 耐 圧
65mm	20m以上	1.3MPa以上

2 ハカマの色

赤色とする。

3 結合金具

アルミ合金製差込式（Oリングパッキン付き）とし、容易に接続が可能なもの。ホースの接続はカップリング締めとする。

4 表示

- ・表示は、ホース本体の製品名の表示と同等の耐久性であること。
- ・書体等、表示にあっては、別紙1のとおり。

5 購入本数

30本とする。

6 納入期限

契約後100日以内とする。

7 その他

2023年に製造された製品とする。

購入したホースと同数（30本）のホースを廃棄すること。