

令和5年9月27日

各位

見附市役所 総務課

下水補工第8号「今町終末処理場 放流渠耐震補強 工事」
に係る質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	人孔密閉蓋工の撤去工1箇所には、撤去後の鋼材運搬費も含まれていますでしょうか。	撤去後の鋼材について、運搬費は含まれておりません。 契約後、設計変更の対象とします。
2	施工第0-0038号内訳書のスクラップ規格はヘビーH1でよいでしょうか。	スクラップ規格は、ヘビーH1で計上しております。
3	施工第0-0061号内訳書の足物金物の規格についてご明示願います。	足掛金物の規格について、W150の現場打ち用を計上しております。

見附市役所 総務課管財係

T E L : 0258-62-1700

F A X : 0258-63-1006