

令和6年4月9日

各位

見附市役所 総務課

下水補工第13号「南部污水幹線ほか 人孔蓋入替 工事」に係る
質問の回答について

標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。

記

No.	質問事項	回答
1	人孔鉄蓋の規格は、単価入力データ一覧表①に記載のほか、雨水用（穴付）、浮上防止型、かぎ付と理解して良いでしょうか。	汚水用（空気穴無し）、除雪対応型、浮上防止、かぎ付になります。
2	仮復旧 表層：②にアスファルト乳剤が必要でしょうか。	施工内訳表のとおり必要となります。
3	単価入力データ一覧表①に記載の人孔鉄蓋（デザイン）φ600 T-25 除雪対応型の単価根拠が物価資料となっていますが、特別単価調査によるものでしょうか	記載されているとおり、単価根拠は物価資料によるものです。

見附市役所 総務課管財係

TEL : 0258-62-1700

FAX : 0258-63-1006